

Ad 7

Informacja z działalności Pływalni Miejskiej „Wodnik” w Bielsku Podlaskim w 2020 roku.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Rodziny, Zdrowia, Promocji Miasta i Współpracy ze Społecznościami Lokalnymi

Członek Komisji Iwona Kołos zwróciła się z następującymi sprawami:

1. Jakich nowych klientów pozyskała Pływalnia Miejska „Wodnik” w 2020 r. względem roku 2019? Radna sprecyzowała, że ma na myśli firmy, szkoły, czy też gminy.
2. W jaki sposób obniżono koszty eksploatacyjne budynku?

Stanowisko Burmistrza Miasta

Burmistrz Miasta informuje, że dyrektor Pływalni Miejskiej Wodnik przedłożył odpowiedź o następującej treści:

- W kwestii nowych klientów pozyskanych przez pływalnię w 2020 roku względem roku 2019?

W związku z pandemią COVID-19 rok 2020 był specyficznym okresem w funkcjonowaniu Pływalni. W dniach 12 marca 2020 do 6 czerwca 2020 roku obiekt był zamknięty dla klientów. Po ponownym otwarciu obiektu pływalnia działała w ograniczonym zakresie w związku z wprowadzonymi obostrzeniami związanymi z trwającą pandemią. Pływalnia mogła świadczyć usługi dla grup zorganizowanych (przede wszystkim dla szkół i przedszkoli). W związku z powyższym podjęto działania wśród tych instytucji aby pozyskać nowych klientów. Były prowadzone zajęcia nauki pływania i doskonalenia nauki pływania nowych grup przedszkolnych i szkolnych z Miasta Bielsk Podlaski i Szkoły Podstawowej w Czartajewie i Topczewie. W ramach programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać” w 2020 roku z projektu skorzystało 41 grup, tj.; o 8 grup więcej niż w roku 2019. Ponadto w 2020 Pływalnia prowadziła zajęcia dla nowej grupy zorganizowanej przez Dzienny Dom Opieki Seniorów - Przystań Opatrzności przy Parafii Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim.

- W kwestii zapytania dotyczącego - w jaki sposób obniżono koszty eksploatacyjne budynku?

W roku 2020 w celu obniżenia kosztów eksploatacyjnych były podejmowane następujące działania:

- monitorowanie, ograniczenie pracy central wentylacyjnych poprzez zmniejszenie wydajności i obniżenie temperatury pomieszczeń w budynku pływalni, centrala wentylacyjna trybun wyłączona całkowicie z użytkowania,
- wanna z hydromasażem i instalacja uzdatniania wanny została całkowicie opróżniona z wody,
- od połowy kwietnia do końca maja 2020 roku niecki całkowicie opróżnione z wody. W przypadkach całkowitego zamknięcia pływalni dla klientów lub możliwości korzystania z pływalni przez grupy zorganizowane w celu zachowania wymaganych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych, oraz niedopuszczenia do uszkodzeń instalacji uzdatniania wody, obiegi wody niecki sportowej i rekreacyjnej były uruchamiane według przygotowanego harmonogramu, wpłynęło to również na zmniejszenie zużycia środków chemicznych,

Zestawienie opinii i wniosków Komisji Rady Miasta
oraz stanowisk Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski do materiałów przedkładanych
pod obrady XXXIV sesji Rady Miasta Bielsk Podlaski.

- monitorowanie, zmniejszenie temperatury wody w tych nieckach, które były wyłączone z użytkowania,|
- odwoływanie przeprowadzania badania jakości wody, wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach z dnia 9 listopada 2015 roku w nieckach, które były wyłączone z użytkowania.

W połowie listopada 2020 roku po pozyskaniu danych i przeprowadzeniu analizy pod względem zmniejszenia kosztów za dystrybucję energii elektrycznej została zmieniona taryfa dystrybucji energii elektrycznej z C21 na taryfę strefową C23.

Powyższe działania przyniosły wymierne efekty w postaci obniżenia zużycia w 2020 roku w stosunku do 2019 roku:

- energii elektrycznej o 102 748 kWh,
- energii cieplnej o 519 GJ,
- wody o 1492 m³.”

Komisja zapoznała się z przedłożoną informacją.

Komisja do spraw Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Rozwoju Gospodarczego oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego

Komisja zapoznała się z przedłożoną informacją.

Komisja Finansów i Budżetu Miasta

Komisja zapoznała się z przedłożoną informacją